



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»

123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д.6
тел.8(499)190-48-61, факс 8(499)196-62-77

Заместитель главного врача ФГБУЗ ГЦ и Э ФМБА России

«Утверждаю»

А.И.Петухов

2015 г.



Регистрационный № 3041/2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

на основании заявления № 188/15

от 12 марта 2015 г.

ООО «Фронталь»: 125367, Россия, г. Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1 для:

Организация-заявитель: ЗАО «Растро» Адрес: Россия, 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 70 к.2 лит. А Пом. 7-Н

Организация-изготовитель: ЗАО «Растро» Адрес: Россия, 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 70 к.2 лит. А Пом. 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н

Наименование продукции: «Мастика гидроизоляционная битумно-полимерная горячая «ИЖОРА» МБП-Г/ШМ-75»

ТН ВЭД: 2715 00 000 0

Область применения: для заполнения швов монолитных или сборных покрытий, бетона или асфальтобетона, при заливке трещин асфальтобетонных покрытий, герметизации мест примыкания трамвайных рельсов к дорожной одежде, для гидроизоляции строительных конструкций

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ТУ 5775-010-11149403-2004 с изм. № 1-2

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 5775-010-11149403-2004 с изм. № 1-2

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 172/172-МП-15 от 05 марта 2015 г. ИЛЦ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21ПТ43; Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН № ГСЭН. RU.ЦОА.023.554) типовые образцы («Мастика гидроизоляционная битумно-полимерная горячая «ИЖОРА» МБП-Г/ШМ-75») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II раздел 6, 11)

Вещества, показатели (факторы).

Определяемый показатель	Метод испытаний	ПДК и нормы	Результаты испытаний
Интенсивность запаха образца изделия, балл, не более	Инструкция № 880-71	2	1
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м, не более	МУК 4.1/4.3.1485-03	15	1,1
Активность 40K, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	370	401,3±87,4
Активность 232Th, Бк/кг			48,2±5,7
Активность 226Ra, Бк/кг			63,9±11,0
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг			209,3±37,7
Миграция вредных веществ в воздух, мг/м ³ насыщенность 0,4 м ² /м ³ , воздухообмен 1,0 об/час, в климатической камере 40°С			
Аммиак	РД 52.04.186-89	0,04	0,01
Метиловый спирт	МУК 4.1.650-96	0,5	<0,001
Фенол	МУК 4.1.598-96	0,003	<0,001
Формальдегид	МУК 4.1.1045-01	0,01	0,003
Фосфорный ангидрид	МУ 1631-77	0,05	<0,01
Диоксид серы	РД 52.04.186-89	0,05	<0,05

По результатам проведенных испытаний продукции: «Мастика гидроизоляционная битумно-полимерная горячая «ИЖОРА» МБП-Г/ШМ-75» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6, 11), **не установлено.**

Протокол испытаний указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Область применения: для заполнения швов монолитных или сборных покрытий, бетона или асфальтобетона, при заливке трещин асфальтобетонных покрытий, герметизации мест

примыкания трамвайных рельсов к дорожной одежде, для гидроизоляции строительных конструкций

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Мастика гидроизоляционная битумно-полимерная горячая «ИЖОРА» МБП-Г/ШМ-75» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей контроля качества продукции на территории Таможенного союза (Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Армения).

Эксперт



В.Н.Артюшин

