

Башкортостан Республикасында
 «БАШКОРТЭНЕРГО» ҖЧАӨ
 энергетика һәм электрэнергетика
 өлкәсенең өлкә филиалы

Павловская ГЭС

452432, Нуриман районы, Павловская яшасы,
 Электрэнергетика урамы, 40
 тел. (276) 2-19-59
 ОГРН 00107790
 postmaster@ppges.bashon.elen.ru

Башкортостан Республикасында
 «БАШКОРТЭНЕРГО» ҖЧАӨ
 энергетика һәм электрэнергетика
 өлкәсенең өлкә филиалы

Павловская ГЭС

452432, г. Нуримановский р-н, п. Павловская
 ул. Электрификация, 40
 тел. (276) 2-19-59
 ОГРН 00107790
 postmaster@ppges.bashon.elen.ru



21.11.2008 г. № 116

На № _____ от _____

ОТЗЫВ

Предприятие ЗАО «Градъ» в июне-августе месяце 2008г. произвело гидроизоляцию в помещении мащзала Павловской ГЭС материалом «Лакта - проникающая», «Лакта-шовная».

Бетонная поверхность мащзала является частью конструкции водостива ГЭС. Во время пропускка паводка на бетонной поверхности мащзала появилась капельная фильтрация и намокаше. После обработки поверхности «Лакта», фильтрация через бетон прекратилась.

Применение данного материала показало эффективность при гидроизоляционных работах.

Следует отметить высокую организацию работ специалистами ЗАО «Градъ».

 С. С. С. С.