

O'zbekiston Respublikasi
Qishloq va suv xo'jaligi
vazirligi
"O'zsuvenergo"
ixtisoslashgan birlashmasi
18-sonli davlat unitar
qurilayotgan korxonalar
birlashgan direksiyasi



Республика Узбекистан
Министерство сельского
и водного хозяйства
Государственная унитарная
объединенная дирекция
строительных предприятий
№18 (ГУОДСП-18)
СО «Узводэнерго»

Ташкент ш., Бектемир тумани
Bovqaro ko'ch. 17.

Tel: 295-07-82 (факс): 295-17-19

г.Ташкент, Бектемирский район
ул.Х.Байсаро 17

№ 379 от « 20 » 12 2010 г.

Отзыв

на применение гидроизоляционных материалов

ООО «MURUVVAT BARAKA SERVIS» в 2009 году на объекте :
«Ахангаранская ГЭС» выполнил гидроизоляционные работы здания подвальной
части изнутри новыми гидроизоляционными материалами «ЛАХТА»
проникающего действия в объеме двести сорок семь м2.

За период эксплуатации здания выполненные работы дали очень хорошие
результаты и отвечают требованиям эксплуатации (гидроизоляция
обеспечивает водонепроницаемость, морозостойкость здание находится в сухом
виде)

Наша организация может рекомендовать применение материалов
«ЛАХТА» как высококачественный материал для гидроизоляции.



Директор ГУОДСП-18 :

Халметов Ш.Э.